

EU Design Examination Certificate

2014/33/EU Lift Directive Annex XI Article 3.3 has been taken as reference for these processes.

No: **2195-LD-1819204**

Installer's Name : İLGENLER İNŞAAT MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Address : 19.Cad. No:33 Mimarsinan OSB Melikgazi Kayseri, Türkiye

Deviation from Standard : Kuyu dibi yaşam boşluğunun sağlanamaması
(TS EN 81-20 Madde 5.2.5.8.1 Çizelge 4)

Performed Activity : Kuyu dibine katlanabilir menteşeli tampon konulmuştur.
-Emniyet kontağı eklenerek elektriksel denetiminin gerçekleştirilmiştir.
-Yetkili kişi kuyu dibine girmeden gönce tamponun kaldırması ve alt güvenlik hacminin oluşturulması için gerekli uyarı işaretlemeleri ve levhaları iliştilmiştir.

Terms of Approval : Bu belge kuruluşa, kuyu dibi yüksekliğinin yetersiz olduğu durumlarda, yukarıda belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi kaydıyla düzenlenmiştir. Onaylanmış kuruluşumuzun onayına gerek olmaksızın piyasaya arz yetkisi verilmiştir.

Inspection Report LD-1806134 an integral part of the EU Design Examination Certificate, includes examination results and the approved design description. This certificates is valid together with the Module H certificate detailed below.

Issue Date : 11.07.2018

Validity Date : 23.04.2021

Report No of Model Lift : LD-1806134

Modul H1 (Annex XI) Certificate No : 2195-LD-1811403

