

EU Design Examination Certificate

2014/33/EU Lift Directive Annex XI Article 3.3 has been taken as reference for these processes.

No: **2195-LD-1819203**

Installer's Name : İLGENLER İNŞAAT MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Address : 19.Cad. No:33 Mimarsinan OSB Melikgazi Kayseri, Türkiye

Deviation from Standard : Üst Güvenlik Boşluğu
(TS EN 81-20 Madde 5.2.5.7.1 Çizelge 3)
(Hidrolik, 2:1 Endirekt Tahrikli Asansör)

Performed Activity : Kabin üstüne yükseltilebilir tampon sistemi eklenmiştir.
Kat kapılarına ilave kontak eklenmiştir.
Kabin üstü korkuluk açılır kapanır konumda ve emniyet kontaklı olacak şekilde yapılmıştır.
Hareketli tampon açık iken asansörün hareket etmemesi için elektrik kontağı eklenmiştir.
Alınan önlemlerin kullanımı ile alakalı ikaz levhası asılmıştır.

Terms of Approval : Bu belge kuruluşa, hidrolik asansörlerde üst güvenlik boşluğu yüksekliğinin yetersiz olduğu durumlarda, yukarıda belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesi kaydıyla düzenlenmiştir. Onaylanmış kuruluşumuzun onayına gerek olmaksızın piyasaya arz yetkisi verilmiştir.

Inspection Report LD-1806134 an integral part of the EU Design Examination Certificate, includes examination results and the approved design description. This certificates is valid together with the Module H certificate detailed below.

Issue Date : 11.07.2018

Validity Date : 23.04.2021

Report No of Model Lift : LD-1806134

Modul H1 (Annex XI) Certificate No : 2195-LD-1811403


Erman BALÇI
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager